PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pionýrská 361,362,363

PSČ, obec: 550 01 Broumov

K.ú., parcelní č.: 612766 Broumov, 1425

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **5016,5 m^2**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m^2.rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,51 W/(m^2.K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	33 kWh/(m^2.rok)	
Celková dodaná energie	65 kWh/(m^2.rok)	C
Vytápění	41 kWh/(m^2.rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m^2.rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m^2.rok)	D



Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz

Ev. č. průkazu: 828567.0

Vyhotoveno dne: 19.03.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Broumov	**Část obce:**	
Ulice:	Pionýrská	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	361,362,363
Katastrální území:	612766 Broumov	**Převládající typ využití:**	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	1425	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1982	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Budova má osm nadzemních podlaží s bytovými jednotkami a jedno podzemní podlaží s technickými prostory. Jedná se o objekt v panelové technologii T06B s plochou střechou. Obvodová stěna je tloušťky 300 mm. V roce 2010 byla zateplena polystyrenem (EPS) 100Z tloušťky 80-120 mm, přičemž soklová část je zateplena XPS tloušťky 60 mm. Konstrukce střechy je zateplena EPS tloušťky 120+200 mm. Stropní konstrukce k suterénu je ve vstupní chodbě technického podlaží zateplena minerální vatou tloušťky 80 mm. Okna a dveře jsou plastová s izolačním dvojsklem. Osvětlení je žárovkové. Vytápění a přípravu teplé vody zajišťují tři tepelná čerpadla Acond TČ 35 EVI s výkonem 36,5 kW. Instalována je fotovoltaická elektrárna značky Pylontech o výkonu 30 kWp, sestávající z 54 modulů. Pro přípravu teplé vody jsou instalovány čtyři akumulační nádrže AKU 750 o objemu 800 L. Pro otopnou soustavu je využívána jedna akumulační nádrž stejného typu a objemu. Jako záložní zdroj jsou instalovány dva elektrokotle Acond AE-02 o výkonu 25 kW. Větrání je přirozené, okny. Budova obsahuje celkem 64 bytových jednotek.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	14047,3
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	4351,1
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,31
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	5016,5
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	27,3

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*


Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Bytové prostory	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	4383,1
Z2	Chodby a schodiště	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	513,0
Z3	Technické prostory vytápěné	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	120,4

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE


Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							
PALIVA								
Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).								
Elektřina	19,5 %	-	-	-	6,5 %	9,7 %	-	35,8 %
	64,13	**-**	**-**	**-**	**21,33**	**31,82**	**-**	**117,28**
ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ								
Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.								
Energie okolního prostředí	43,9 %	-	-	-	20,4 %	-	-	64,2 %
	143,86	**-**	**-**	**-**	**66,91**	**-**	**-**	**210,77**
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
procentuelní podíl	63,4 %	-	-	-	26,9 %	9,7 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m².rok	41	-	-	-	18	6	0	65
MWh/rok	**207,99**	**-**	**-**	**-**	**88,24**	**31,82**	**0,00**	**328,05**

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele




C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Energie okolního prostředí	**0,0**	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Elektřina	**2,1**	54,7 %	-	-	-	18,2 %	27,1 %	-	100,0 %
		134,68	**-**	**-**	**-**	**44,79**	**66,83**	**-**	**246,30**
Elektřina - dodávka mimo budovu	**-2,1**	-	-	-	-	-	-	-12,7 %	-12,7 %
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-31,37**	**-31,37**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		54,7 %	-	-	-	18,2 %	27,1 %	-12,7 %	87,3 %
kWh/m^2.rok		27	-	-	-	9	13	-6	43
MWh/rok		**134,68**	**-**	**-**	**-**	**44,79**	**66,83**	**-31,37**	**214,93**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu



Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**60,95**	**47,16**	**37,87**	**13,20**	**9,95**	**8,96**	**9,14**	**9,53**	**10,55**	**21,30**	**42,20**	**57,25**
Energie okolního prostředí	39,06	30,54	24,83	8,59	6,78	6,28	6,35	6,19	6,36	12,90	26,51	36,38
Elektřina	21,88	16,62	13,03	4,61	3,17	2,67	2,79	3,35	4,19	8,41	15,68	20,87


Roční průběh dodané energie dle energonositelů



BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**60,95**	**47,16**	**37,87**	**13,20**	**9,95**	**8,96**	**9,14**	**9,53**	**10,55**	**21,30**	**42,20**	**57,25**
Vytápění	49,72	37,40	27,58	3,77	0,61	0,13	0,00	0,01	0,82	10,58	31,40	45,97
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	7,49	6,77	7,49	7,25	7,49	7,25	7,49	7,49	7,25	7,49	7,25	7,49
Osvětlení	3,73	3,00	2,79	2,18	1,84	1,57	1,64	2,03	2,48	3,22	3,55	3,78
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby



E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	178,172	Solární zisky	MWh/rok	55,015
Větrání		89,225	Vnitřní zisky - lidé		29,166
Netěsnosti obálky - infiltrace		14,195	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		30,267
Celkem		281,592	Celkem		114,448

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	167,144	kWh/m^2.rok	33

Bilance ztrát energie (%)



Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**2043,4**				
SV1	Obvodová stěna	20,0	EXT	1358,3	**0,21**	0,30	0,30	70 %
SV2	Obvodová stěna	16,0	EXT	7,1	**0,21**	0,40	0,40	53 %
SV3	Obvodová stěna sokl 2	16,0	EXT	17,7	**0,52**	0,40	0,40	130 %
SV4	Obvodová stěna sokl 1	16,0	EXT	14,8	**0,50**	0,40	0,40	125 %
SV5	Loggiová stěna čelní	20,0	EXT	167,0	**0,30**	0,30	0,30	100 %
SV6	Loggiová stěna čelní	16,0	EXT	66,5	**0,30**	0,40	0,40	75 %
SV7	Loggiová stěna boční	20,0	EXT	188,2	**0,26**	0,30	0,30	87 %
SV8	Štítový panel	20,0	EXT	223,8	**0,24**	0,30	0,30	80 %
STŘECHY				**612,0**				
ST1	Střecha plochá	20,0	EXT	547,9	**0,14**	0,24	0,24	58 %
ST2	Střecha plochá	16,0	EXT	64,1	**0,14**	0,32	0,32	44 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**147,4**				
PZ1	Podlaha na zemině	16,0	ZEM	120,4	**1,1**	0,60	0,60	183 %
SZ1	Stěna k zemině	16,0	ZEM	27,0	**3,1**	0,60	0,60	517 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**782,5**				
KN1	Stěna vnitřní	16,0	NEVYT	155,5	**2,6**	0,40	0,40	650 %
KN2	Loggiová stěna čelní zasklení	20,0	NEVYT	50,5	**0,30**	0,95	0,95	32 %
KN3	Loggiová stěna boční zasklení	20,0	NEVYT	29,5	**0,26**	0,95	0,95	27 %
KN4	Strop nad technickým podlažím	20,0	NEVYT	454,0	**0,94**	0,30	0,30	313 %
KN5	Strop nad technickým podlažím TI	20,0	NEVYT	37,6	**0,32**	0,30	0,30	107 %
KN6	Okna do prosklené loggie	20,0	NEVYT	55,4	**1,3**	3,0	1,6	80 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**765,8**				
VO1	Okna	20,0	EXT	632,9	**1,3**	1,5	1,5	87 %
VO2	Okna	16,0	EXT	118,4	**1,3**	2,0	2,0	65 %
VO3	Dveře	16,0	EXT	14,4	**1,5**	2,3	2,2	69 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,050**		0,020	250 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	Acond TČ 35 EVI	109,5	elektřina	63,9	-	3,2	91,9	88,0	99,0 %
									165,5
ZT2	Acond elektrokotel	50,0	elektřina	2,3	90,0	-	91,9	88,0	1,0 %
									1,7

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
ZT1	Acond TČ 35 EVI	109,5	elektřina	29,8	-	2,9	94,7	1568,2	99,0 %
									81,9
ZT2	Acond elektrokotel	50,0	elektřina	0,97	90,0	-	94,7	15,8	1,0 %
									0,83

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Bytové prostory	Žárovkové	4383,1	75,0	1,70	1,00	1,00	0,55
OS2	Chodby a schodiště	Žárovkové	513,0	56,3	1,70	1,00	1,00	0,54
OS3	Technické prostory vytápěné	Žárovkové	120,4	56,3	1,70	1,00	1,00	0,54

FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM

V průkazu je prováděn pouze bilanční výpočet výroby tepla a elektřiny v souladu s vyhláškou pro účely stanovení neobnovitelné primární energie. Výpočet využití energie pro vlastní spotřebu není relevantní (nejsou obsaženy spotřebiče a technologie).

Ozn.	Fotovoltaická soustava	Využití solární soustavy	Výroba		Akumulace		Celková roční výroba soustavy	Využito pro výpočet neobn. primární energie
			Celková účinná plocha / počet ks panelů	Instalovaný špičkový výkon / účinnost panelu	Objem zásobníku vody	Typ akumulátorů / kapacita		
			m^2	kWp	litry	typ	MWh/rok	MWh/rok
			ks	%		kWh		
FV1	FV systém (výpočet produkce) v zóně č. 1	vytápění, příprava TV, export	97,74	29,96	-	-	28,4	28,4
			54	30,7		-		

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Není navrženo.
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	Není navrženo.
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	Výměna původního osvětlení za ledkové.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	-	-	-	Již využíváno.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Není navrženo.
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Není navrženo.
	Tepelná čerpadla	-	-	-	Již využíváno.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Výměna původního osvětlení za ledkové.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	**Celková dodaná energie**	**Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**	**Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	50	65	43	A
	249,9	**328,1**	**214,9**	
Soubor navržených opatření	52	65	38	A
	260,0	**324,8**	**190,3**	
Dosažená úspora energie	-2	0	5	
	-10,1	**3,3**	**24,6**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	**není požadavek**	**Splněno:**	**není požadavek**

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	**Dokončená budova a její změna**			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energeticky vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Z1: obytná	4383,1	42	3,0
	Z2: obytná	513,0	42	3,0
	Z3: obytná	120,4	42	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	$W/m^2.K$	Budova jako celek	0,51	0,53	**-**

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková dodaná energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	65	84	**-**

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	43	89	**-**

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2026.6 (vyhl.264/2020 Sb. + vyhl.222/2024 Sb. + ČSN 730540-2 (2025))
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. David Knill	**Číslo oprávnění:**	265
Telefon:		**E-mail:**	david.knill@irin.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončení budovy nebo změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	828567.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	19.03.2026		
Platnost průkazu do:	19.03.2036		